


УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника отдела по
Артемовскому городскому
округу Департамента труда и
социального развития
Приморского края

О.А. Силина
2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
- 1.2. **Адрес объекта** 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28 _____
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2422,2 кв.м
- часть здания этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14584 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1959, пристройки-1973 г., последнего капитального ремонта - **нет**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-2014 г., капитального _____*
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа (МБОУ СОШ № 3)
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения)** 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28
- 1.8. **Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)** оперативное управление
- 1.9. **Форма собственности (государственная, негосударственная)** государственная
- 1.10. **Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)**
- 1.11. **Вышестоящая организация (наименование)** муниципальное казенное учреждение управление образования Артемовского городского округа
- 1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 48.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. **Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**
образование _____
- 2.2 **Виды оказываемых услуг** образовательная деятельность _____
- 2.3 **Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) дети
- 2.5 **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 **Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность.** Вместимость-400 учащихся, фактическая наполняемость- 583 ч.
1. **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)** да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Муниципальный автобус № 15, № 101, № 9, остановка Севастопольская.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет, частично*) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(островок безопасности при переходе улицы Фрунзе имеет бордюры высотой 20 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно –	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О.Г.У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г.У,О), ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ, ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -2014-2018 гг.- _____
в рамках исполнения под программой «Доступная среда» _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности учреждения и прилегающей территории для категорий МГН, инвалидов: К.О.У.Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная адаптация учреждения и прилегающей территории для категорий МГН, инвалидов: К.Г.У.О

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*).
Согласование _____

_____ требуется с вышестоящей организацией и с общ. Организ. Инвал. _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата, прилагается
нет _____)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
сайт Департамента труда и соцразвития, доступная среда, учимся жить вместе _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ___ » _____ 20
2. Акта обследования объекта: № _____ акта от «
3. Решения Комиссии от «



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 3
Ле В.А.
20__ г.

АНКЕТА

информация об объекте социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
- 1.2. **Адрес объекта** 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28 _____
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2422,2 кв.м
 - часть здания этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14584 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1959, пристройки-1973 г., последнего капитального ремонта - **нет**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-2014 г., капитального* _____
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа (МБОУ СОШ № 3)
- 1.7. **Юридический адрес организации (учреждения)** 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28
- 1.8. **Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)** оперативное управление
- 1.9. **Форма собственности (государственная, негосударственная)** государственная _____
- 1.10. **Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)** _____
- 1.11. **Вышестоящая организация (наименование)** муниципальное казенное учреждение управление образования Артемовского городского округа
- 1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ,** Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 48.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. **Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____
образование _____
- 2.2 **Виды оказываемых услуг** образовательная деятельность _____
- 2.3 **Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому _____
- 2.4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность. Вместимость-400 учащихся, фактическая наполняемость- 583 ч.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Муниципальный автобус № 15, № 101, № 9, остановка Севастопольская.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), частично

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(островок безопасности при переходе улицы Фрунзе имеет бордюры высотой 20 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт, текущий ремонт


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

В.А.Ле, директор, artem_school3@mail.ru, 8(42337) 4-31-69

(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Исполнитель Ткаченко Е.В.(89242511192)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела по
Артемовскому городскому
округу Департамента труда и
социального развития
Приморского края
О.А. Силина
20 15 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

г. Артем, Приморский край

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа

1.2. Адрес объекта 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2422,2 кв.м

- часть здания этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14584 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1959 г, пристройка к школе- 1973г., последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2014 г., капитального-.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа (МБОУ СОШ № 3)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация общеобразовательная организация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Муниципальный автобус № 15, № 101, № 9, остановка Севастопольская.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), частично

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая. тактильная. визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. нет

(островок безопасности при переходе улицы Фрунзе имеет бордюры высотой 20см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)"
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ ДУ
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно – функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	ПРИЛОЖЕНИЕ	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№ 12, 14
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О.Г.У)		№9, 7,8,1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	17	№ 5, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г.У,О), ВНД(К)	№ 3, 35	№13,2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		№6,11,12, 14

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ, ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2014- 2018 гг.

в рамках исполнения под программой «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности учреждения и прилегающей территории для категорий МГН, инвалидов: К.О.У.Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная адаптация учреждения и прилегающей территории для категорий МГН, инвалидов: К,Г,У,О

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами требуется согласование работ в сфере проектирования и строительства

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственника объекта); требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. Другое

не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет


4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата сайт Департамента труда и соцразвития, Доступная среда, учимся жить вместе (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ


Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л.
на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.
Позэтажные планы, паспорт БТИ на 16 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы директор школы В.А.Ле 
(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)
Члены рабочей группы: зам. директора по АХР Е.В.Ткаченко 
(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)
соц. педагог Н.В.Удовенко 
(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)
В том числе:

Заместитель начальника отдела по Артемовскому ГО ДТиСР ПК  О.А. Силина

представители общественных организаций инвалидов председатель ВОИ Т.В.Маторина 
(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией
(название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г.Артем, ул. Фрунзе, д. 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	12, 14	На остановке общественного транспорта отсутствует схема движения к объекту. Отсутствует линия безопасности. На пешеходных дорожках неровности. Отсутствует асфальтовое покрытие, обозначенная пешеходная дорожка, разметка, зоны отдыха. Пешеходная дорожка от светофора имеет незначительный уклон в сторону трассы.	К, О, У, Г	Уложить асфальтовое покрытие, выделить пешеходные зоны, схему движения к объекту, нанести разметку, оборудовать зоны отдыха.	Кап. ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	12, 14	Отсутствует асфальтовое покрытие, неровности, выделенные пешеходные зоны. Перепады высот между бетонной площадкой и грунтовым покрытием составляют 15 см	К, О, У, Г	Уложить асфальтовое покрытие, ликвидировать неровности, выделить пешеходные зоны, сделать разметку, сделать пологий съезд с бетонной площадки.	Кап. ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Необходим	К, О, У, Г	Установить пандус	Кап. ремонт Инд. решение ТСП
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Отсутствует	К, О, У, Г	Обустройство автостоянки	Кап. ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне			12, 14	Отсутствует асфальтовое покрытие, выделенные пешеходные дорожки, неровности, отсутствие пандуса, высокие бордюры, схема движения к объекту, парковка, перепады высот между бетонным покрытием и грунтовым составляет 15 см	К, О, У, Г	Необходимо провести асфальтирование, устройство пешеходных дорожек, ликвидировать неровности, установить пандус, обустроить парковку, установить схему движения к объекту, сделать пологий съезд с бетонной площадки	Кап. ремонт
--	-------------------------	--	--	--------	--	------------	--	-------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ		12,14	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо провести асфальтирование, устройство пешеходных дорожек, ликвидировать неровности, установить пандус, обустроить парковку, установить схему движения к объекту, сделать пологий съезд с бетонной площадки

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1, 8	Отсутствуют поручни, отсутствуют яркая контрастная маркировка	К, О, У, Г	Установить поручни, нанести яркую контрастную маркировку	Кап. ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Необходим	К, О, У, Г	Установить пандус	Кап. ремонт, Инд. решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	7,	Недостаточная ширина входной площадки перед дверью (5,4х1,7м)	К, О, У, Г	Привести в соответствие	Кап. ремонт, Инд. решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	1	9, 4, 5,	Дверь металлическая шир.1,5м, высота порога 0,09м; пластиковая дверь шир.1,2м, высота порога 0,15м, на пластиковой двери отсутствует контрастная маркировка, затруднено открывание дверей, отсутствует устройство для самозакрывания дверей, отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, У, Г	Установить кнопку вызова персонала, устройство для самозакрывания дверей, нанести контрастную маркировку на прозрачное полотно двери, установка пандуса для переезда через пороги.	Кап. Ремонт, Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1	7	Недостаточно минимально свободное пространство между дверями тамбура-0,4м	К, О,	Установить устройство для одновременного открывания обеих дверей.	Кап. ремонт, Инд. решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		1	9,7, 8,1, 4,5	Отсутствие пандуса, поручней, недостаточная ширина входной площадки,	К, О, Г, У	Необходимо установить пандус,	Кап. ремонт, Инд.

					пороги, отсутствие контрастной маркировки, устройства для самозакрывания дверей, кнопки вызова персонала		поручни, контрастную маркировку на прозрачное полотно двери ,установить кнопку вызова персонала, устройство для самозакрывания дверей, установить устройство для одновременного открывания обеих дверей.	решение с ТСП, текущий ремонт
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К)	1	9,8,7,1,4,5	Капитальный ремонт, текущий ремонт, инд. решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо установить пандус, поручни, контрастную маркировку на прозрачное полотно двери ,установить кнопку вызова персонала, устройство для самозакрывания дверей, установить устройство для одновременного открывания обеих дверей.

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2, 36 20 18	№ 5,	Имеются повреждения полового покрытия, перепады пола по высоте. Отсутствуют схемы движения, спец. знаки и кнопка вызова дежурного персонала, ширина коридоров 1 этажа от 1,93м до 3,23м.	К,О,Г, У	Ремонт полового покрытия, установка пандусов на перепадах пола, установить схемы движения, знаки и кнопку вызова персонала.	Кап. Ремонт Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		№ 5, 10	Перепады пола по высоте составляет 10 см и высокие пороги у входной двери 15	К.О	Установка пандуса	Кап. Ремонт, Инд. Решение С ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17		Пороги, отсутствие устройства для самозакрывания дверей, двери запасного выхода имеют недостаточную ширину- 70 см, отсутствие пандуса при выходе на улицу. С наружной стороны здания ступени в количестве 4 шт.	К	Решение невозможно	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Имеются повреждения полового покрытия, перепады пола по высоте, узкие двери на запасном	К,О,Г, У	Ремонт полового покрытия, установка пандусов, замена	Кап. Ремонт, Инд. Решение

				выходе, пороги, отсутствие устройства для самозакрывания дверей, отсутствие асфальтового покрытия и пандуса на крыльце с наружной стороны эвакуационного выхода		дверей, установка устройства для самозакрывания дверей	с ТСР, Текущий ремонт
--	--	--	--	---	--	--	-----------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	2,20,36,18,17	5, 10	Индивидуальное решение с ТСР, кап. ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт пологого покрытия, установка пандусов, замена дверей, установка устройства для самозакрывания дверей.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.28

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№10 11 14		Отсутствие регулируемой ростовой мебели, отсутствие оборудования для глухих	К,О,Г, У	Приобрести и установить оборудование для глухих, приобрести ростовую регулируемую мебель	Инд. Решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие регулируемой ростовой мебели, отсутствие оборудования для глухих	К,О,Г, У	приобрести и установить оборудование для глухих, приобрести ростовую регулируемую мебель	Инд. Решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДУ(К, О, Г, У)	№10,11,14		Индивидуальное решение с ТСР: приобрести и установить оборудование для глухих, приобрести ростовую регулируемую мебель

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :Обслуживание организовано зональное, в оборудованных на 1 этаже помещениях, с проходом в столовую и санитарно- гигиенические помещения и на дому.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.28

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.28

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№3, 35	№ 13, 2	Устаревшее сан.оборудование, отсутствуют поручни, кнопка вызова дежурного персонала, крючки для одежды, поворотные сиденья, спец. знаки, пороги, узкая дверь	К,О	Замена дверей, устранение порогов, устройство универсальной туалетной кабины.	Кап. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		№ 13, 2	№ 13, 2	Отсутствуют поручни, кнопка вызова дежурного персонала, крючки для одежды, поворотные сиденья, спец. знаков, пороги, узкая дверь	К,О,С	Замена дверей, устранение порогов, устройство универсальной туалетной кабины.	Кап. ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДЧ-И (Г, У, О)	№3,35	13, 2	Кап. ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Замена дверей, устранение порогов, устройство универсальной туалетной кабины.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.28

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			На 1 этаже имеется инф. стенд на высоте 1,2м, высота букв 7см. Отсутствует схема движения инвалидов, спец.указатели, кнопка вызова дежурного персонала	К,О,Г	Установить указатели, схему движения по объекту, кнопку вызова дежурного	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Система пожарной сигнализации не оборудована световыми сигналами	Г	Реконструкция пожарной сигнализации	Кап. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует схема движения инвалидов, спец.указатели, кнопка вызова дежурного персонала Система пожарной сигнализации не оборудована световыми сигналами Специальные знаки отсутствуют	К,О,С, Г	Установить указатели, схему движения по объекту, кнопку вызова дежурного Реконструкция пожарной сигнализации Установка спец. знаков	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП, кап. ремонт, текущий ремонт
-------------------------------	----	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить указатели, схему движения по объекту, кнопку вызова дежурного. Реконструкция пожарной сигнализации. Установка спец.знаков.



Φοτο Νο 1



Φοτο Νο5



Φοτο Νο 2



Φοτο Νο6



Φοτο Νο3



Φοτο Νο7



Φοτο Νο4



Φοτο Νο8



φωτο Νο9



Φωτο Νο10



Φωτο Νο11



Φωτο Νο12



φωτο Νο13



Φωτο Νο14