



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Приморскому краю**

Отдел санэпиднадзора Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю,  
г. Артем, ул. Лазо д. 11

(место составления акта)

« 29 » декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

09 – 00 – 17 – 00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 196

«04, 06, 18, 21, 29» декабря 2018г. по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Приморскому краю Т.Н. Детковской № 2293 от 15.11.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении  
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в  
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Дата и время проведения проверки:

«04» декабря 2018 года с 11 час 00 мин. до 17 час. 00мин. Продолжительность – 6 часов.

«06» декабря 2018 года с 10 час 00 мин. до 16 час. 00мин. Продолжительность – 6 часов

«18» декабря 2018 года с 09 час 00 мин. до 15 час. 00мин. Продолжительность – 6 часов

«21» декабря 2018 года с 09 час. 00мин. до 16 час. 00мин. Продолжительность – 8 часов

«29» декабря 2018 года с 8 час. 30мин. до 12 час. 30мин. Продолжительность – 4 часа

- обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,  
сооружений, помещений, оборудования;

- отбор проб и проведение лабораторных исследований;

- анализ представленных документов, проверка сведений, содержащихся в документах  
юридического лица, необходимых для достижения целей, задач и предмета проверки.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/30 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отдел санитарно – эпидемиологического надзора Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) *директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа Ле Валентина Александровна 04.12.2018 года 11-00.*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *не требуется*

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

*Толмачева Виктория Викторовна - специалист - эксперт отдела санитарно - эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.*

*Пасечник Ольга Ивановна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Артеме, в Надеждинском и Шкотовском районах.*

*Морокина Ольга Сергеевна - врач по общей гигиене отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Артеме, в Надеждинском и Шкотовском районах.*

*Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21ДВ01 от 18.11.15г, выданный Федеральной службой по аккредитации.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества если имеется, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: *директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа Ле Валентина Александровна.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

Объект: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа.*

Ведомственная принадлежность: *Муниципальное учреждение народного образования Артемовского городского округа.*

Юридический адрес: *692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28.*

Фактический адрес: *692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 28.*

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – *имеется*

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – *имеется выдано межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам по Приморскому краю.*

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – *имеется.*

ОГРН – *1022500529523*

ИНН – *2502018012*

Свидетельство о государственной регистрации права – *имеется выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.*

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – *имеется*

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: *имеется, выдана Департаментом образования и науки Администрации Приморского края, срок действия бессрочно.*

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: - *имеется, выдана Департаментом здравоохранения Администрации Приморского края, срок действия бессрочно.*

Свидетельство о государственной аккредитации – *имеется, выдана Департаментом образования и науки Администрации Приморского края.*

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий обучения государственным санитарным правилам и нормам

образовательная деятельность - имеется, о соответствии условий воспитания и обучения государственным санитарным правилам и нормам, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

медицинская деятельность - имеется, о соответствии государственным санитарным правилам и нормам, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

Договор аренды, право собственности - Договор об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Артемовского городского округа.

Контракт на проведение дератизационных мероприятий (№ договора, от какого числа, с кем заключен): дератизационные мероприятия осуществляются централизованно по контракту. Дератизационные мероприятия в школе проводятся ежемесячно специалистами.

Контракт на вывоз отработанных энергосберегающих ламп – заключен.

Контракт на вывоз твердых бытовых отходов с территории: вывоз твердых бытовых отходов осуществляются централизованно по контракту. Вывоз мусора в пакетах осуществляется специальным автотранспортом 5 раз в неделю.

Радиус обслуживания: г. Артем.

Вместимость по проекту - 400 человек.

списочный состав – 737 человек.

Образовательный процесс в школе организован - в 2 смены.

Число классов комплектов - 26 классов

Режим работы учреждения - 1 смена с 8-00 до 14-20, 2 смена с 12-40 до 18-30.

Наполняемость классов: увеличена наполняемость в классах, что является нарушением СанПиН.

класс	Количество учащихся
1а	30
1б	30
2а	26
2б	27
2в	21
3а	28
3б	28
3в	29
4а	25
4б	27
4в	30
4г	23
5а	32
5б	33
6а	32
6б	29
7а	29
7б	28
7в	30
8а	27
8б	28
8в	29
9а	30
9б	30
10	26
11	31
Всего	738

Территория общеобразовательной школы - Здание школы находится в жилом районе города. Площадь земельного участка – 14670,9 кв.м. Территория школы имеет частичное ограждение. Отсутствует и нарушено ограждение школы с западной и восточной стороны здания школы, что является нарушением СанПиН. Въезды, входы, пешеходные дорожки на участке школы имеют твёрдое асфальтовое покрытие с нарушением целостности (имеются выбоины и частично отсутствует), что является нарушением СанПиН.

На территории выделены следующие зоны: зона застройки, хозяйственная, физкультурно – спортивная зона. Спортивно - игровая площадка оборудована беговой дорожкой, футбольным полем, прыжковой ямой, рукоходом, лабиринтом-змейкой. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения.

Здание общеобразовательной школы – Здание школы трехэтажное. Основное здание трехэтажное, построено в 1959 году, пристройка введена в эксплуатацию в 1973 году, типовое.

Набор и площади помещений школы:

Помещения школы	Общая площадь помещений (м <sup>2</sup> )
Кабинет истории	55,6
Лаборатория	14,7
Кабинет обслуживающего труда	55,5
Лаборатория обслуживающего труда	14,7
Кабинеты начальных классов	55,8 48,1 48,9 49,3 48,8 55,4
Кабинет математики	49,1
Лаборатория	11,1
Кабинет русского языка	48,5
Кабинет географии	43,4
Лаборатория	12,0
Кабинет ОБЖ	55,5
Лаборатория	8,8
Спортивный зал	131,4
Раздевалки спортивного зала	5,6 4,6
Снарядная	6,7
Учительская	17,8
Архив	11,6
Кабинет директора	16,3
Приемная	16,5
Кабинет завучей	12,2
Бухгалтерия	16,3
учительская	17,8 11,6
Кабинет ИЗО	47,9
Лаборантская кабинета физики	15,4
Кабинет физики,	55,5
Лаборантская кабинета химии	14,9
Кабинет химии	55,9
Гардеробная	19,9
Туалетные комнаты	12,1 13,7

Библиотека	55,4
музей	36,8
склад	18,3
Актальный зал	102,7
Кабинет № 1	65,8
Лаборатория кабинета № 1	15,8
	15,9
Медицинский кабинет	16,2
	10,5
Горячий цех	44,6
моечная посуды	9,3
Помещение приема грязной посуды	12,6
Склад	8,8
	10,1
	3,8
Обеденный зал	66,3
Кабинет английского языка	48,6
	30,8
Кабинет биологии	55,4
Лаборатория биологии	14,4
Кабинет информатики	48,3
Фойе	60,6
	12,0
	40,2
	74,1
	85,7
	13,8
	54,5
	16,4
	25,2
	54,8

Гардероб расположен на первом этаже здания, оборудован вешалами для одежды. Вместимость гардероба соответствует необходимой, используется младшим, средним и старшим звеном школьников. Вход в здание оборудован тамбуром.

Обучение учащихся начальных классов организовано в закреплённых за каждым классом учебных помещениях 2 этажа здания. Учащиеся среднего и старшего звена занимаются по кабинетной системе в учебных кабинетах. **Площадь на 1 учащегося не соблюдается при эксплуатации учебных кабинетов, что является нарушением СанПиН. Увеличена наполняемость классов и уменьшены нормы площади учебных кабинетов на 1 учащегося (площадь на 1 ребенка составляет от 1,6 – 1,84 кв. м., при норме 2,5 кв. м); что является нарушением СанПиН.**

Санитарные узлы для мальчиков и девочек предусмотрены проектом, оборудованы перегородками и дверями без запоров. Во всех туалетных комнатах имеется мыло для мытья рук, держатели для бумажных полотенец и бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги и туалетная бумага и педальные ведра. В туалетных комнатах мальчиков и девочек на унитазах имеются сиденья. Комната личной гигиены девочек не предусмотрена проектом школы. Для хранения уборочного инвентаря в школе выделено место для хранения.

Отделка санитарных узлов: стены туалетных комнат здания облицованы кафельной плиткой, а потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Санитарные узлы (расположение по этажам школы):

Этаж школы	Санузел предусмотрен	Количество санитарных приборов
------------	----------------------	--------------------------------

		унитазов	умывальников	писсуаров
1 этаж	Для мальчиков	4	2	-
1 этаж	Для девочек	4	3	-
1 этаж	Для персонала	1	1	-

Отделка учебных помещений:

стены – окрашены краской на высоту 1,8 м, допускающей проведение уборки влажным способом, оставшаяся часть стен и потолки – покрашены водоэмульсионной краской. Протекает кровля здания пристройки, имеется грибовое поражение стен, что является нарушением СанПиН. В раздевалках спортивного зала имеются неровности и дефекты стен, что является нарушением СанПиН.

Полы – имеют линолеумное, деревянное, паркетное и оргалитовое покрытие. В рекреации 2 этажа, в актовом зале, в библиотеке и в учебных кабинетах №1, 10, 4, 14, 13, 20 устаревшее деревянное, паркетное и оргалитовое половое покрытие имеет дефекты, неровности и щели, что является нарушением СанПиН. Текущая и генеральная уборка данных полов затруднена, что является нарушением СанПиН.

Оборудование помещений общеобразовательной школы - В учебных кабинетах установлена учебная мебель (столы, стулья), канцелярские шкафы, классные доски. Расстановка столов в учебных классах трёхрядная. Расстояние при расстановке учебной мебели от первой парты до учебной доски (в соответствии с требованиями 2,4 м). Высота нижнего края доски над полом (в соответствии с требованиями 70 – 90 см) – выдерживается. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, который находится в рабочем состоянии. В учебных кабинетах установлены устаревшие двери с отслоениями краски, с дефектами поверхностей и невозможна текущая и генеральная уборка, что является нарушением СанПиН.

Расстановка учебной мебели соответствует требованиям. В учебных классах установлена мебель трех ростовых категорий. При проведении анализа представленных документов и согласно представленным результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 18.12.2018 года (протоколы замеров мебели № 59, 60, 61 от 12.12.2018 года, экспертное заключение № 165/15.1 от 17.12.2018 года) выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: рассаживание детей начальной школы, согласно их роста не проведено (78 учащихся из 78 в обследованных классах не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом), что является нарушением СанПиН. Все учебные столы и стулья промаркированы.

Водоснабжение – централизованное. Горячее водоснабжение предусмотрено только в помещениях пищеблока и медицинского кабинета (от электротитана). Раковины для мытья рук установлены в медицинском кабинете, в рекреации обеденного зала, в кабинете обслуживающего труда, в лаборатории кабинета химии и физики.

Санитарно-техническое состояние системы водоснабжения – удовлетворительное, течей и засоров на момент проведения мероприятий по контролю не выявлено. Перебоев в подаче холодного водоснабжения не отмечается (со слов директора школы и согласно представленного журнала учёта аварийных ситуаций), за исключением плановых отключений для проведения ремонтных работ.

Канализация - система канализации централизованная.

Санитарно-техническое состояние системы канализации, санитарно-технических приборов - удовлетворительное, течей и засоров не выявлено.

Воздушно-тепловой режим (отопление, вентиляция) – в учебном кабинете № 1, в спортивном зале, в библиотеке, на лестничных маршах, и в лабораториях учебных кабинетов № 4, 14, 13, 18, 19, 1 имеются устаревшие оконные рамы (30 штук), фрамуги которых не открываются и не проводится проветривание и невозможна текущая и генеральная уборка и очистка данных окон, что является нарушением СанПиН. При проведении анализа представленных документов и согласно представленным результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (протокол измерений физических факторов) не выявлено нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Согласно представленным результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Приморском крае» (протокол измерений физических факторов) измеренные уровни температуры воздуха соответствуют требованиям санитарных норм и правил в точках замеров.

Отопление: централизованное. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением предусмотрена во всех учебных помещениях, санитарных узлах - оборудованы вытяжные вентиляционные решётки, санитарное состояние – удовлетворительное.

Освещение естественное - Все учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Световые проёмы в учебных помещениях оборудованы тюлевыми занавесями и шторами. Препятствий для проникновения светового потока в учебные помещения не выявлено. Санитарное состояние застеклённой поверхности оконных проёмов удовлетворительное, за исключением учебного кабинета № 1, спортивного зала, библиотеки, лестничных маршей, лабораторий учебных кабинетов № 4, 14, 13, 18, 19, 1, где имеются устаревшие оконные рамы (30 штук), фрамуги которых не открываются и не проводится проветривание и невозможна текущая и генеральная уборка и очистка данных окон, что является нарушением СанПиН.

Искусственное освещение - представлено светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами во всех кабинетах. Светильники во всех учебных помещениях расположены параллельно светонесущей стене. Классные доски учебных кабинетов оборудованы софитами, за исключением учебного кабинета № 1, где отсутствует софит классной доски, что является нарушением СанПиН. В учебных кабинетах №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и в библиотеке имеются устаревшие светильники, требующие замены и проведения ремонта системы электроснабжения школы, что является нарушением СанПиН. При проведении анализа представленных документов и согласно представленным результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 18.12.2018г. (протокол измерений физических факторов № 285 - Ф от 07.12.2018г., экспертное заключение № 165/15.1 от 17.12.2018г.) выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: измеренные уровни искусственной освещённости не соответствуют требованиям санитарных норм и правил в точках замеров учреждения (в учебных кабинетах № 28, 8, 10, 11, 13, 12 и в горячем цехе пищеблока), что является нарушением СанПиН.

Санитарное состояние и содержание помещений школы удовлетворительное. На момент проведения мероприятий по контролю влажная уборка проведена во всех помещениях школы. Со слов директора школы влажная уборка учебных помещений проводится ежедневно два раза (после окончания уроков), один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. В учебном кабинете № 1, в спортивном зале, в библиотеке, на лестничных маршах, и в лабораториях учебных кабинетов № 4, 14, 13, 18, 19, 1 имеются устаревшие оконные рамы (30 штук), фрамуги которых не открываются и невозможна текущая и генеральная уборка и очистка данных окон, что является нарушением СанПиН. В раздевалках спортивного зала имеются неровности и дефекты стен, что является нарушением СанПиН. Текущая и генеральная уборка и очистка данных стен затруднена, что является нарушением СанПиН. В рекреации 2 этажа, в актовом зале, в библиотеке и в учебных кабинетах №1, 10, 4, 14, 13, 20 устаревшее деревянное, паркетное и оргалитовое половое покрытие имеет дефекты, неровности и щели, что является нарушением СанПиН. Текущая и генеральная уборка данных полов затруднена, что является нарушением СанПиН. В учебных кабинетах установлены устаревшие двери с отслоениями краски, с дефектами поверхностей и невозможна текущая и генеральная уборка, что является нарушением СанПиН. Места общего пользования (туалеты, медицинский кабинет) убираются ежедневно по окончании занятий с использованием дезинфицирующих средств.

Уборочным инвентарём, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве: в наличии «Клорсепт», мыло хозяйственное, мыло туалетное, паста чистящая, средство для мытья пола. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Приказом директора назначен сотрудник, ответственный за приём, хранение,

выдачу, разведение дезинфицирующих средств. Инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств имеются, вывешены в местах их разведения.

Гигиеническая оценка расписания учебных занятий - Представлено расписание уроков и режим работы на 2018 – 2019 учебный год утвержденное директором школы. Обучение проводится в две смены по пятидневной учебной неделе. Начало учебных занятий в I смену – 08 – 00, во вторую смену – 12 - 40. Обучение учащихся 1, 5, 9, 11 классов организовано в I смену. Продолжительность уроков - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 10 и 30 минут. Максимально допустимая недельная учебная нагрузка во всех классах соответствует требованиям СанПиН по пятидневной учебной неделе. Представленное и заверенное директором МБОУ СОШ расписание уроков составлено с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся, учитывается умственная нагрузка учащихся в дни пониженной работоспособности. Наибольший объем учебной нагрузки приходится: в начальной школе - на вторник и среду или на среду и четверг; в средней школе - на вторник и четверг. Предметы естественно-математического цикла чередуются с предметами гуманитарного цикла. Расписание уроков составлено рационально. Трудные предметы не проводятся первыми и последними уроками. Сдвоенные уроки не проводятся. Физкультминутки, комплекс упражнений гимнастики для глаз на учебных занятиях проводятся преподавателями.

Организация занятий учащихся 1-ых классов: учебные занятия проводятся: в I смену; количество учебных дней в неделю - 5-ти дневная учебная неделя; организация облегченного учебного дня в середине учебной недели: организовано; количество уроков в день – не более 4 уроков в день; продолжительность уроков – 35 - 40 мин; организация «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом полугодии - применяется; организация дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти – организованы.

Организация физического воспитания учащихся – в спортивном зале площадью 131,4 м<sup>2</sup>. Занятия физической культурой весной и осенью проводятся на уличной спортивной площадке., **Состояние спортивного зала неудовлетворительное, что является нарушением требований СанПиН. Поверхность полового покрытия, стен и потолка имеет неровности, дефекты, что является нарушением требований СанПиН. Оконные проемы спортивного зала заложены стеклоблоками, часть которых разбита, что является нарушением требований СанПиН. Режим проветривания спортивного зала не выдерживается. Отопительные приборы оборудованы защитными деревянными решётками, оконные проёмы имеют защитные сетки. Светильники искусственного освещения устаревшие, требующие замены, что является нарушением СанПиН.** Раздевальные спортивного зала для девочек и мальчиков имеются, оборудованы вешалами и скамейками. **В раздевалках спортивного зала имеются неровности и дефекты стен, текущая и генеральная уборка и очистка данных стен затруднена, что является нарушением СанПиН.**

Организация трудового обучения учащихся – Кабинет технологии девочек представлен двумя помещениями - швейная мастерская и кабинет кулинарии, площадью 55,5 и 14,7 м<sup>2</sup>. В швейной мастерской установлены столы для теоретических занятий и раскроя; швейные машинки при использовании размещаются вдоль светонесущей стены, обеспечено левостороннее освещение рабочих мест. Всё оборудование исправно. Проводится режим проветривания. Аптечка для оказания первой медицинской помощи в мастерской для трудового обучения имеется, укомплектована необходимыми медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи. Мастерские мальчиков не работают, т.к. нет преподавателя. Занятия мальчиков проводятся в учебных кабинетах.

Организация обучения учащихся в кабинетах информатики. - Кабинет информатики расположен на 2-м этаже здания школы, общей площадью 48,3 м<sup>2</sup>. Установлено 11 жидкокристаллических мониторов и выдерживаются нормы площади на 1 человека в учебном кабинете информатики. Рабочие специальные столы, оборудованные ПЭВМ размещены по периметру учебного класса, обеспечено боковое освещение учебных мест. Установлены специальные столы и стулья. Проветривание помещения проводится после каждого урока через форточки. Измеренные уровни напряженности ЭМП с учетом фоновых значений на обследованных учебных местах, соответствует требованиям санитарных норм и правил



(протокол измерений). Выдерживается расстояние между поверхностями мониторов. Освещение представлено светильниками.

Пищеблок и организация питания - Горячее питание детей образовательного учреждения и дополнительное питание обучающихся через буфет организовывает индивидуальный предприниматель Третинникова Е.С.. Договор с индивидуальным предпринимателем имеется. Индивидуальный предприниматель представил директору школы согласованное примерное 10 - ти дневное меню. В соответствии с приказом директора создана бракеражная комиссия и назначен ответственный сотрудник за контролем за организацией питания детей. Обеденный зал на 80 посадочных мест, оборудован столами и скамейками. **Перед обеденным залом имеются 1 умывальник с подводкой холодного водоснабжения (необходимо 4 раковины), что является нарушением СанПиН.** Около раковины имеется мыло для мытья рук, держатель для бумажных полотенец и бумажные полотенца, и педальное ведро.

Организация питьевого режима - В каждом учебном кабинете начальной школы и в обеденном зале оборудован «Питьевой уголок», где установлены диспенсеры с бутилированной питьевой водой, имеются емкости для сбора грязных стаканов, чистые одноразовые стаканы. Свободный доступ обучающихся к питьевой воде обеспечен. Заключен договор на поставку питьевой воды.

Организация медицинского обслуживания - Штатного медицинского работника в школе нет. Медицинское обслуживание школьников обеспечивает КГБУЗ «Артемовская детская больница», обслуживающий данный участок города. Медицинский кабинет расположен на втором этаже здания школы, имеет площадь 16,2 и 10,5 м<sup>2</sup>, представлен двумя помещениями (кабинет приёма врача и процедурная). Предусмотрено следующее оборудование: шкаф медицинский, ростомер, весы, тонометр, фонендоскоп, письменный стол, стулья, кушетка, шкаф канцелярский, лампа настольная для офтальмологического и оторинологического обследования, водонагреватель, раковина для мытья рук, облучатель ультрафиолетовый кварцевый. Медицинский кабинет обеспечен необходимым инструментарием, медикаментами для оказания первой медицинской помощи, перевязочным материалом в достаточном количестве. Наблюдение за периодом адаптации первоклассников к школе проводится завучем по УВР школы. Листки здоровья в классных журналах заполнены. Медицинские осмотры школьников проводятся в соответствии с планом-графиком профилактических осмотров КГБУЗ «Артемовская детская больница». На каждого учащегося оформлена личная медицинская карта. Личные медицинские карты заполняются врачом при проведении медицинского осмотра.

Сотрудников фактически: 44 человека.

Представлено медицинских книжек единого образца: 44 книжки

Соблюдение сроков и периодичности прохождения медицинских профилактических осмотров сотрудниками учреждения: при проверке личных медицинских книжек сотрудников школы установлено, что:

- медицинский осмотр пройден у всех работников в полном объёме в установленные сроки.
- флюорографическое обследование пройдено у всех работников в полном объёме в установленные сроки,
- Исследования на гельминтозы пройдено у всех работников в полном объёме в установленные сроки.
- Отметка о проведении прививки от дифтерии имеется у всех работников в полном объёме в установленные сроки.
- Отметка о проведении прививки от гепатита В имеется у всех работников (до 55 лет).
- Отметка о проведении прививки от кори имеется у всех работников (до 55 лет).

Соблюдение сроков и периодичности прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: пройдена в требуемом объёме, в установленные сроки работниками учреждения.

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

**СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,**

П. 3.8 - асфальтовое покрытие территории вокруг школы нарушено (имеются выбоины и частично отсутствует);

П. 3.1 - Отсутствует и нарушено ограждение школы с западной и восточной стороны здания школы;

П. 4.9 - Площадь на 1 учащегося не соблюдается при эксплуатации учебных кабинетов. Увеличена наполняемость классов и уменьшены нормы площади учебных кабинетов на 1 учащегося (площадь на 1 ребенка составляет от 1,6 – 1,84 кв. м., при норме 2,5 кв. м);

П. 7.2.10. - Светильники спортивного зала устаревшие;

П. 7.2.1 - При проведении анализа представленных документов и согласно представленным результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 18.12.2018г. (протокол измерений физических факторов № 285 - Ф от 07.12.2018г., экспертное заключение № 165/15.1 от 17.12.2018г.) выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям санитарных норм и правил в точках замеров учреждения (в учебных кабинетах № 28, 8, 10, 11, 13, 12 и в горячем цехе пищеблока);

П. 7.2.10 – в учебных кабинетах №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и в библиотеке имеются устаревшие светильники, требующие замены и проведения ремонта системы электроснабжения школы.

П 7.2.6 – в учебном кабинете № 1 отсутствует подсветка классной доски;

П. 5.3 – При проведении анализа представленных документов и согласно представленным результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 18.12.2018 года (протоколы замеров мебели № 59, 60, 61 от 12.12.2018 года, экспертное заключение № 165/15.1 от 17.12.2018 года) выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: рассаживание детей начальной школы, согласно их роста не проведено (78 учащихся из 78 в обследованных классах не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом).

П. 4.28 - Протекает кровля здания пристройки, имеется грибковое поражение стен;

П. 4.28, 4.29, 12.3, 12.6 - Состояние спортивного зала неудовлетворительное. Поверхность полового покрытия, стен и потолка имеет неровности, дефекты;

П. 6.10. - Оконные проемы спортивного зала заложены стеклблоками, часть которых разбита;

П. 12.3, 12.6 - В учебных кабинетах установлены устаревшие двери с отслоениями краски, с дефектами поверхностей и невозможна текущая и генеральная уборка;

П. 4.28, 12.3, 12.6 - в раздевалках спортивного зала имеются неровности и дефекты стен, текущая и генеральная уборка и очистка данных стен затруднена.

П. 6.6, 6.8, 7.19 - в учебном кабинете № 1, в спортивном зале, в библиотеке, на лестничных маршах, и в лабораториях учебных кабинетов № 4, 14, 13, 18, 19, 1 имеются устаревшие оконные рамы (30 штук), фрамуги которых не открываются и не проводится проветривание и невозможна текущая и генеральная уборка и очистка данных окон;

П. 4.29, 12.3 - в рекреации 2 этажа, в актовом зале, в библиотеке и в учебных кабинетах №1, 10, 4, 14, 13, 20 устаревшее деревянное, паркетное и оргалитовое половое покрытие имеет дефекты, неровности и щели, текущая и генеральная уборка данных полов затруднена.

**СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»**

П. 3.4. - В обеденном зале на 80 посадочных мест, имеется одна раковина для мытья рук (необходимо 4 раковины);


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

■ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 2293 от 15.11.2018 года
2. распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки № 135 от 15.11.2018 года.
3. Запрос об участии специалистов в проверке № 15841 от 16.11.2018 года.
4. предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 196 от 29.12.2018 года;
5. протоколы об административных правонарушениях на должностных лиц – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ; заведующую по хозяйству муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа по ст. 6.4 КоАП РФ.
6. протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 166 от 04.12.2018 года;
7. протоколы отбора проб и взятия образцов от 04.12.2018 года.
8. определения о назначении экспертизы от 04.12.2018 года.
9. протоколы лабораторных испытаний и измерений, протоколы лабораторных исследований, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».
10. экспертное заключение выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 165/15.1 от 17.12.2018 года.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт отдела санитарно – эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Толмачева Виктория Викторовна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа Ле Валентина Александровна 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » декабря 2018 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)